

水質検査結果書

第 25-SS-03866 号
2025 年 12 月 5 日

賀茂郡東伊豆町稲取 3 3 5 4

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国一



2025年12月3日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2025年12月3日	天候	前日：曇 当日：曇	気温	12℃	水温	12℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	白田浄水場(稲取系・熱川系)			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	取水場			採水時 残留塩素	****		
採水者名	横山 (所属) 東伊豆町水道課						

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出する	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2025年12月3日 ~ 2025年12月4日	検査責任者 技術部長 田村 博
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL054-621-5003
当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません

第 25-SS-03869 号
2025 年 12 月 5 日

賀茂郡東伊豆町稻取 3 3 5 4

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡 田 国



2025年12月3日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。

(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下ではありません。)

採水年月日	2025年12月3日	天候	前日：曇 当日：曇	気温	14℃	水温	15℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	入谷熊口水源			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	熊口沈砂池			採水時 残留塩素	****		
採水者名	横山 (所属) 東伊豆町水道課						

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項	
大腸菌	検出する	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査	
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査	
	以下余白		
検査期日	2025年12月3日 ~ 2025年12月4日	検査責任者	技術部長 田村 博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL054-621-5003

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません

水質検査結果書

第 25-SS-03870 号
2025 年 12 月 5 日

賀茂郡東伊豆町稲取 3 3 5 4

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡 田 国



2025年12月3日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2025年12月3日	天候	前日：曇 当日：曇	気温	13℃	水温	16℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	3号井戸水源			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	3号井戸			採水時 残留塩素	****		
採水者名	横山 (所属) 東伊豆町水道課						

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2025年12月3日 ~ 2025年12月4日	検査責任者 技術部長 田村 博
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 Tel054-621-5003
当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません