


第 26-SS-00117 号
2026 年 4 月 20 日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号

一般財団法人静岡県生活科学検査センター



一般財団法人
生活科学センター
学検査センター
理事長之印

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31) 1/1

第 26-SS-00118 号
2026 年 4 月 20 日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号

一般財団法人静岡県生活科学検査センター



一般財団法人
生活科学センター
学検査センター
理事長之印

試料の検査結果は下記のとおりです

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。


・試験検査所:一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31) 1/1

第 26-SS-00119 号
2026 年 4 月 15 日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号

様 静岡県焼津市塩津1番地の1



理事長 岡田 国

2026年4月8日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

試料の検査結果は下記のとおりです

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。


・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

第 26-SS-00120 号
2026 年 4 月 20 日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号

一般財団法人静岡県生活科学検査センター




一般財団法人
生活科学センター
学検査センター
理事長之印

*pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

第 26-SS-00121 号
2026 年 4 月 15 日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号

様 静岡県焼津市塩津1番地の1



理事長 岡田 国

2026年4月8日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

試料の検査結果は下記のとおりです

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

*pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

第 26-SS-00122 号
2026 年 4 月 15 日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様 静岡県焼津市塩津1番地の1



一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国一



2026年4月8日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2026年4月8日	気 温	12℃	水 温	15℃
水源又は施設の名称	入谷熊口水源			採水時残留塩素	0.3mg/L
採水地点	水下公民館				
採水者名	横山 (所属) 東伊豆町水道課				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項			水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による					
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
22	塩素酸	0.06 mg/L未満						
39	塩化物イオン	3.7 mg/L						
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
48	pH値	7.6						
49	味	異常なし						
50	臭気	異常なし						
51	色度	0.5 度未満						
52	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						
判定		上記水質項目については水質基準に適合である						
検査期日		2026年4月8日 ～ 2026年4月14日				検査責任者		技術部長 田村 博
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所:一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 Tel 054-621-5003

*pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

第 26-SS-00124 号
2026 年 4 月 10 日

賀茂郡東伊豆町稻取 3 3 5 4


東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国



2026年4月8日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。

(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2026年4月8日	天候	前日：曇	当日：晴	気温	14℃	水温	13℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	大川簡易水道				検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	取水口				採水時 残留塩素	****		
採水者名	横山 (所属) 東伊豆町水道課							

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項	
大腸菌	検出する	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査	
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査	
	以下余白		
検査期日	2026年4月8日	～	2026年4月9日
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL054-621-5003

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません

第 26-SS-00125 号
2026 年 4 月 10 日

賀茂郡東伊豆町稻取 3 3 5 4


東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国



2026年4月8日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。

(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下ではありません。)

採水年月日	2026年4月8日	天候	前日: 曇	当日: 晴	気温	16℃	水温	16℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	白田浜水源				検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	白田浜水源				採水時 残留塩素	****		
採水者名	横山 (所属) 東伊豆町水道課							

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項	
大腸菌	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査	
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査	
	以下余白		
検査期日	2026年4月8日	～	2026年4月9日
備考	検査責任者 技術部長 田村 博		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL054-621-5003

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません

第 26-SS-00126 号
2026 年 4 月 10 日

賀茂郡東伊豆町稲取 3 3 5 4

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡 田 国



2026年4月8日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。

(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2026年4月8日	天候	前日：曇 当日：晴	気温	13℃	水温	15℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	入谷熊口水源			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	熊口沈砂池			採水時 残留塩素	****		
採水者名	横山 (所属) 東伊豆町水道課						

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項	
大腸菌	検出する	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査	
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査	
	以下余白		
検査期日	2026年4月8日 ~ 2026年4月9日	検査責任者	技術部長 田村 博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL054-621-5003

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません

水質検査結果書

第 26-SS-00127 号
2026 年 4 月 10 日

賀茂郡東伊豆町稲取 3 3 5 4

東伊豆町水道課
(管理者 東伊豆町長)

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡 田 国



2026年4月8日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2026年4月8日	天候	前日：曇 当日：晴	気温	14℃	水温	15℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	3号井戸水源			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	3号井戸			採水時 残留塩素	****		
採水者名	横山 (所属) 東伊豆町水道課						

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2026年4月8日 ~ 2026年4月9日	検査責任者 技術部長 田村 博
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 Tel054-621-5003
当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません